



Bogotá, D.C., Mayo 08 de 2007

GC- 1034

**Doctor
HUGO A. FORERO
Representante Legal
FF SOLUCIONES S.A.
Carrera 25 No. 17^a- 23
Ciudad**

Ref. Contestación solicitud aclaraciones

Respetado Doctor:

En atención a su solicitud recibida en esta oficina el día 7 de Mayo del presente año, donde solicita aclaraciones sobre las especificaciones técnicas de contratación directa No. 12 de 2007, le informo lo siguiente.

- Item 1 – bala para bombillo halógeno de 50 vatios, 12 voltios
- Item 2 – balastro a 110 voltios.
- Ítem 7 – Los Chazos con tornillos deben ser de 1 y ½ pulgadas.
- Item 11- Soket para tubo slip de 96 y 48 Vatios

Cordialmente,

**ANDRES FELIPE CALVACHE SOLANO.
Coordinador Grupo de Contratos**

Javier/