

**GC-2865**

Señora  
**LUCY ALFARO**  
lalfaro@comsistelco.com

**Ref.:** Su solicitud de 02/10/07  
Contratación Directa No. 41

Apreciada señora:

En respuesta a la observación técnica realizada por esa empresa mediante correo electrónico recibido el 2 de octubre del presente año, relacionada para la Contratación Directa No. 41 de 2007, me permito comunicarle la siguiente precisión:

### **COMSISTELCO**

#### **OBSERVACIÓN No.1**

En los preterminos hace falta en los Anexos Técnicos la relación de los equipos que parecen deben estar en los Ítem 3, 4, 6, 8 para que por favor averigüe por ellos, ya que en el Anexo No. 5 los mencionan. Gracias por su colaboración.

#### **Respuesta OBSERVACIÓN No. 1:**

En los términos de referencia de la contratación Directa No. 41 de 2007 se anexan términos técnicos de los ítems que requieran una mayor ampliación de las características de los elementos amparados, que brinden a los proponentes un conocimiento de lo que se está contratando. Para el caso de los ítems 3, 4, 6 y 8 dentro del contexto de los términos de referencia se indican cuales son los elementos amparados y por lo tanto no se requieren de anexos técnicos adicionales.

En el Numeral **2.2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de los términos de referencia se indica que:

#### **2.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ÚNICAMENTE) CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS.**

**ÍTEM No: 03:** PUNTOS DE RED UTP 2256.

**ÍTEM No: 04:** PUNTOS DE RED FIBRA ÓPTICA 113.

En el Numeral **2.2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de los términos de referencia se indica que:

#### **2.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS**

**ÍTEM No: 06:** CENTRO DE CÓMPUTO, compuesto de:

**ÍTEM No: 06.1**

- SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO: Sistema de seguridad de la información y protección contra incendios del centro de computo (Grinnell Modelo C-6000).
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Aire acondicionado de alta precisión Marca APC FM50 de 15 toneladas de refrigeración, controles electromagnéticos, una unidad manejadora y una unidad condensadora.

**ÍTEM No: 06.2**

- DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE CÓMPUTO, Compuesto por dispositivo de control de acceso y puerta ingreso al Centro de Computo.
- CENTRO DE CABLEADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

**ÍTEM No: 08:** GABINETES DE COMUNICACIONES distribuidos por los pisos 1 (dos gabinetes), 2,3,4,5,6,7,9,16 y 18 del Edificio Centro de Comercio Internacional.

Cordialmente,

**ANDRES FELIPE CALVACHE SOLANO**  
Coordinador Grupo Contratos