

**GC-2854**

Señora  
**ROSA M. DIAZ H.**  
rivercom@etb.net.co

**Ref.:** Su solicitud de 01/10/07  
Contratación Directa No. 37

Apreciada señora:

En respuesta a la observación técnica realizada por esa empresa relacionada para la Contratación Directa No. 37 de 2007, me permito comunicarle la siguiente precisión:

**Respuesta OBSERVACIÓN No. 1:** Ya que la UPS que se está adquiriendo respalda la continuidad en la prestación de los servicios de todo el Ministerio, siendo un elemento esencial para el buen funcionamiento del Centro de Computo por su criticidad y disponibilidad, para el Ministerio es más favorable una UPS modular ya que permite mayor disponibilidad, flexibilidad y fácil reparación, por lo tanto **se conserva el requisito.**

Cordialmente,

**ANDRES FELIPE CALVACHE SOLANO**  
Coordinador Grupo Contratos

02-10-07

ammv

---

**De:** Rosa M Diaz Rivercom Ltda. [mailto:rivercom@etb.net.co]  
**Enviado el:** Lunes, 01 de Octubre de 2007 02:26 p.m.  
**Para:** contratacion  
**CC:** 'Wilman A. León R. Rivercom Ltda.'; 'Sergio A Joven Rivercom Ltda.'  
**Asunto:** CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37 del 2007  
**Importancia:** Alta

*adjntamos observacion al proceso en referencia, quedamos a la espera de sus comentarios*

*cordialmente,*

**ROSA M. DIAZ H.**  
*Asistente Comercial*  
**RIVERCOM LTDA.**  
*Tel.: (1)3689148; Fax.: (1) 3687176*  
**CALLE 25 BIS 31A-13**

CG-10-0482-07

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2007

Señores:

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

Calle 28 # 13A-15 Piso 9

contratación@mincomercio.gov.co

TEL.: 606 76 76

Bogota - Colombia

Referencia: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37 del 2007**

Por medio de la presente estamos haciendo la siguiente observación al proyecto de pliego de condiciones del proceso en referencia cuyo objeto es: **COMPRAVENTA DE UPS DE 50 KW**

## **NUMERALES 2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

### **OBSERVACION**

Solicitamos de la manera mas atenta estudien la posibilidad de en lugar de solicitar UPS modulares de 50 hasta 80 Kva, ver la viabilidad de una vez ofertar una UPS de 80 Kva, siendo el precio favorable contra la modular que tiene crecimiento solo hasta 80 Kva.

Agradecemos de antemano su gentil atención y esperamos que nuestra observación sea tenida en cuenta.

Cordialmente,

**WILMAN ALBERTO LEON RIVERA**

C.C. 79.327.402 DE BOGOTA

Representante Legal